

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” novietnēs – Ambulatorā rehabilitācijas klīnikā, Jūrmalā, Asaru prospektā 61 K1, Jūrmalā, Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrā Asaru prospektā 61 K1, Jūrmalā, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā, Rīgā, Ventspils ielā 53, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra filiālē Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra filiālē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, Vaivaru Ambulatorā rehabilitācijas klīnikā, Rīgā, Vienības gatvē 49 A un Reitterapijas kompleksā Skautu ielā 2, Jūrmalā.

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Nr. 80

Spēkā no 11.09.2026.

1. Objekta un teritorijas lietošanas veids

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk - Centrs) ir Veselības ministrijas pārziņā esoša ārstniecības iestāde. Centrs, kas personām nodrošina iespēju veselības atjaunošanai vai uzlabošanai. Iestāde ir ar juridiskas personas tiesībām. Centra juridiskā adrese ir Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 un vienoto reģistrācijas Nr. 40003273900, tālrunis 67766151, 66951122, info@nrc.lv, Centra struktūrā ietilpst Vaivaru Ambulatorā rehabilitācijas klīnika Jūrmala (turpmāk – VARKJ) Asaru prospekts 61 K1, Jūrmala Vaivaru Ortozēšanas un protezēšanas centrs (turpmāk – VOPC) Asaru prospekts 61 K1, Jūrmala, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk VTPC), Rīgā LV-1002, Ventspils ielā 53, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Kuldīgā Jelgavas ielā 60, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra filiāle Rēzeknē Atbrīvošanas alejā ielā 81 Rēzeknē LV-4601, Vaivaru Ambulatorā rehabilitācijas klīnika (turpmāk – VARKR) Rīgā, Vienības gatvē 49 A un Reitterapijas komplekss Skautu ielā 2, Jūrmalā.

Centrs, VARKJ un VOPC izvietots Jūrmalas pilsētas vidus daļā Lielupes kreisajā krastā, apmēram 5 km attālumā no pilsētas ģeometriskā centra un 2,3 km no Lielupes. Ģeogrāfiskās koordinātes: 56°57'31"ZP, 23°40'11"AG (pēc koordinātu sistēmas LKS 92 TM).

Centra teritorija 0,44106 kvadrātkilometru platībā, kas atrodas starp Asaru prospektu un Kāpu ielu. Daļa no zemes gabala iekļaujas kāpu zonas 300m aizsargjoslā.

Centra teritorijā izvietotas 6 būves. Ēku un būvju ekspluatācija uzsākta 1985. gadā.

Darbiniekiem, pacientiem un viesiem ir pieejami 5 lifti un 1 pacelājs.

Guļam korpusa, Katlumājas bloka un ēdnīcas korpusa ēku ugunsizturības pakāpe ir U2b. Guļam korpusa ēkas daļa ir 9 stāvu celtnē, būvēta no dzelzsbetona karkasa, ķieģeļiem un dzelzsbetona paneļiem. Ēdnīcas korpusa daļa ir divstāvu celtnē, kura būvēta kā karkasa tipa ēka ar kolonām un uzkaramiem dzelzsbetona paneļiem. Katlu mājas, remontdarbnīcu un baseina daļa ir divstāvu celtnē, kura būvēta kā karkasa tipa ēka ar kolonām un uzkaramiem dzelzsbetona paneļiem

Centra galvenā ēkā atrodas: palātas, ārstu kabineti, administrācijas kabineti un palīgtelpas.

Galvenā ēka sastāv no 3 blokiem:

1. guļam korpuss, piramīdveida arhitektūras 9 stāvu celtnē;
2. peldbaseina un katlumājas bloks, 2 stāvu celtnē;
3. ēdināšanas un semināru bloks, 2 stāvu celtnē.

Īss telpu raksturojums:

Kopējā izmantojamā platība 19216 m², t. sk.:

9 stāvu guļam korpuss 9536 m²;

hidroterapijas komplekss – 1390 m².

pagrabu telpas un tehniskās telpas – 4447 m².

katlumājas un santehnikas bloks – 729 m²;

ēdināšanas un semināru telpu bloks - 2932 m².

Centram ir III lietošanas veids.

VARKJ un VOPC ir izvietoti 2 stāvu dzelzsbetona ēkā ar kopējo izmantojamo platību 1703,2m² kurā izvietots dienas stacionārs, laboratorija, tehnisko palīg līdzekļu ražotne un arhīvs. Ēkā ir divi lifti un viens pacēlājs, kuri saslēgti ar uguns aizsardzības sistēmu. Ēkas ekspluatācija uzsākta 2026. gadā.

VTPC izvietots 5 stāvu mūra ēkā ar kopējo platību 1256.60 m² kurā ir administrācijas telpas, noliktava un remontdarbnīca

VTPC Kuldīgas filiāle izvietota 1 stāvu mūra ēkā ar kopējo platību 495.80 m² kurā ir administrācijas telpas un noliktava.

VTPC Rēzeknes filiāle izvietota 3 stāvu mūra ēkā ar kopējo platību 252.24 m² kurā ir administrācijas telpa un noliktava. Ēkā ir viens pasažieru lifts kurš ir saslēgts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

VARKR izvietots 2 stāvu mūra ēkā ar kopējo platību 458 m² kurā izvietotas ārstniecības telpas. Ēkā ir pasažieru lifts, kurš nav saslēgts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Instrukcija ir saistoša visām Centra struktūrvienībām.

2. Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas

- 2.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
- 2.2. Gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēma.
- 2.3. Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma.
- 2.4. Ugunsdzēsības ūdensapgāde:
 - 2.4.1 Iekšējā ugunsdzēsības ūdens apgāde.
 - 2.4.2 Ārējā ugunsdzēsības ūdens apgāde. (Pielikums Nr.1).

3. Apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība

3.1. Centra un tās struktūrvienību siltumapgāde tiek nodrošināta gan ar vietējo katlumāju, gan attiecīgo pilsētu centralizētās siltumapgādes sistēmu. Centra apkurē un siltā ūdens sagatavošanai izmantota tiek dabas gāze kas tiek saņemta no pilsētas gāzes sistēmas. Gāzes ievads atrodas pirmajā stāvā pie katlu mājas no Kāpu ielas puses pa cauruļvadu ar diametru 100mm. Ēkas sienā izveidotajā nišā ir iemontēts gāzes atslēgšanas ventilis. Gāzes spie-

diens vados 3 bar. Gāze tiek izmantota telpu apkurei kā alternatīvs apkures veids ir koka granulas ar kopējo 2 rezervuāru tilpumu 104,64 m³. Granulu apkures katla nepārtrauktai darbībai ir uzstādīts dīzeļa ģenerators ar jaudu 165 KW. Dīzeļa ģenerators darbībai ir degvielas bāka ar tilpumu 290l. Kā siltuma nesējs apkures sistēmā karstā ūdens uzsildīšanai izmantots ūdens. Katlu telpā diennakti dežurē katlu iekārtu operators, kura rīcības ugunsgrēka gadījumā aprakstītas rīcības plānā.

3.2. VARKJ siltumapgāde tiek nodrošināta ar siltumsūkņu palīdzību. Ēkas nepārtrauktai darbībai elektroapgādes traucējumu gadījumā ir izbūvēta automātiskā pārslēgšanās uz dīzelģeneratoru ar jaudu 165 KW.

3.3. Ugunsgrēks var izcelties Centra vai to struktūrvienību iekšējo faktoru rezultātā – elektroinstalāciju aizdegšanās, ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi no darbinieku vai apmeklētāju puses. Ugunsgrēka draudiem var būt ārēji faktori, piemēram, zibens izlāde. Ugunsgrēka iemesls varētu būt arī ļaunprātīga dedzināšana vai neuzmanīga rīcība ar uguni. Atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatības, tās riskam var tikt pakļauts dažāds skaits darbinieku, pacientu un apmeklētāju, kā arī Centra un to struktūrvienību īpašums. Ja notiek aizdegšanās granulu rezervuārā, tad aizliegts izmantot ūdeni, bet nepieciešams granulas izbērt un dzēšanu uzsākt ārpus rezervuāra.

3.4. Sprādzienbīstamība pastāv, ja rodas dabas gāzes vai propāna-butāna gāzes (tiek izmantota veicot metināšanas darbus, ja tādi nepieciešami) patvaļīga noplūde un gāze uzkrājas kādā telpā un notiek dzirksteles vai kāda cita ierosinātāja radīts.

4. Ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība

4.1. Centra galvenajā ēkā un VARKJ ir ierīkota mākslīgā vēdināšanas sistēma, kura saislēgta ar automātisko uguns aizsardzības sistēmu. Pārējās ēkās, to struktūrvienībās, ar cilvēku pastāvīgu uzturēšanos, ierīkota mākslīgā un dabīgā vilkmes kanālu ventilācija ar neorganizētu gaisa caurplūdi. Pārējās ēkās (noliktavās saimniecības ēkās un tml.) ventilācija nav ierīkota.

4.2. Ugunsgrēks var izcelties Centra vai Centra struktūrvienību iekšējo faktoru rezultātā – elektroinstalāciju aizdegšanās, ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi no darbinieku vai apmeklētāju puses. Ugunsgrēka draudiem var būt ārēji faktori, piemēram, zibens lādiņa izlāde. Ugunsgrēka iemesls varētu būt arī ļaunprātīga dedzināšana vai neuzmanīga rīcība ar uguni. Atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatības, tās riskam var tikt pakļauts dažāds skaits darbinieku, pacientu un apmeklētāju, kā arī Centra, Centra struktūrvienību īpašums. Ugunsgrēks pa ventilācijas sistēmām strauji var izplatīties. Ventilācijas sistēmas tiek uzturētas atbilstošā kārtībā un veiktas regulāras sertificētu speciālistu apkopes.

4.3. Nodrošināt, lai vēdināšanas iekārtas vienmēr būtu lietošanas kārtībā un tās ekspluatētu atbilstoši ugunsdrošības normām un noteikumiem un, ja ir radušies iekārtu un ietaišu bojājumi, nekavējoties organizēt bojājumu novēršanu.

4.4. Gadījumā, ja ventilācijas sistēmas ugunsgrēka gadījumā neatslēdzas automātiski, veikt ventilācijas sistēmu atslēgšanu vai pārslēgšanu tādā darba režīmā, ko neietekmē ugunsgrēks.

4.5. Ja Jūsu drošību (veselību un dzīvību) apdraud ugunsgrēks, tad ventilācijas sistēmu atslēgšanu neveikt.

4.6. Ventilācijas sistēmās var pastāvēt sprādzienbīstamība jo sistēmās var uzkrāties sprādzienbīstamu gāzu maisījums pie gāzu noplūdēm, tāpat var uzkrāties organiski putekļi. Elektro pievadiem jābūt sprādziendrošā izpildījumā.

5. Esošo ugunsdzēsības līdzekļu raksturojums un izmantošanas kārtība

5.1. Ūdens Centra administratīvajai ēkai, Reitterapijai un VARKJ ēkai sanitāri higiēniskajām vajadzībām, dzeršanai un ugunsdzēsības vajadzībām tiek piegādāts no 300m attāļiem diviem dzeramā ūdens artēziskajiem urbumiem un uzkrāts sūkņu mājā divos rezervuāros ar tilpumu katram 500m³ un Centram tiek piegādāts pa 2 sacilpotiem Ø150 mm maģistrālajiem ūdensvadiem nodrošinot mainīgu spiedienu sistēmā – ne mazāku par 4,0 bar. Sūkņu māja strādā 12 stundu režīmā, kuru apkalpo viens sūkņu iekārtu operators, kura pienākumi noteikti amata aprakstā un darba aizsardzības instrukcijās.

Ūdensvada ievadi ēkā 100 mm Ø ar spiedienu 4,5 bar. atrodas administratīvās ēkas pagrabtelpā no Skautu ielas puses 2 ievadi, kur atrodas katlu māja. Tālāk ūdens tiek padots pa stāvvadiem, izmantojot apakšējo sadales sistēmu. Arī Centra struktūrvienībās tādās kā Reitterapijas kompleksā ir izbūvēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads ar iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. VTPC un VTPC Rēzeknes filiālē iekšējais ugunsdzēsības ūdens vads tiek nodrošināts ar ievadu no attiecīgās pilsētas ūdensvada sistēmas.

5.2. Centra galvenajā ēkā izvietoti 61 iekšējais ugunsdzēsības krāns. Krāna skapji tiek apzīmēti ar sarkanu zīmi.



Ugunsdzēsības krāna apzīmējošā plāksnīte

Ūdensvada diametrs 50mm, krānu skapji nokomplektēti ar šļūteni Ø 51mm, kuras garums 20 metri un noslēdzamu rokregulējamu stobru. Atsevišķos ugunsdzēsības krānu skapjos ievietoti arī ugunsdzēsības aparāti. Ugunsdzēsības krānu aprīkojumu, šļūteni ar stobru izmanto ugunsgrēka gadījumā, kad nav ieradušies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki un ugunsgrēku nav izdevies likvidēt ar ugunsdzēsības aparātu palīdzību. No sākuma tiek izritināta pievienotā ugunsdzēsības šļūtene un pievienots ugunsdzēsības stobrs kuru virza tuvāk ugunsgrēka vietai un tad tiek atgriezts krāna ventilis. Izmantojot ūdeni aizliegts dzēst iekārtas zem sprieguma. Vietās un telpās kur veidojas organiski putekļi (piemēram, ventilācijas kanāli) aizliegts izmantot kompaktas ūdens strūklas, jo var rasties sprādziena draudi.

5.3. Centram pieguļošajās ielās uz Asaru prospekta, Vēju, Kāpu un Skautu ielām izvietoti 8 maskavas tipa ugunsdzēsības hidranti. Tuvākais no galvenās ēkas atrodas 20m attālumā, tālākais 100m attālumā. Jebkurā laikā pieejamais ūdens daudzums ugunsgrēka gadījumā nav ierobežots, jo tiek nodrošināts no Jūrmalas ūdens sagādes sistēmas.

VTPC noliktavas telpās un VTPC Rēzeknes filiāles katrā stāvā ir iekšējie ugunsdzēsības krāni, kuri nokomplektēti ar 20m garu ugunsdzēsības šļūteni un noslēdzamu rokregulējamu stobru. Pārbaudi organizē ēkas īpašnieks.

Struktūrvienību tuvumā arī izvietoti ugunsdzēsības hidranti, kuri tiek apzīmēti ar atbilstošu sarkanas krāsas zīmi.



Hidranta apzīmējošā plāksnīte

Tos apkalpo un uztur darba kārtībā attiecīgo pilsētu avārijas dienesti. Ugunsdzēsības hidrantu aku vāki tiek krāsoti sarkanā krāsā. Ziemā aku vākus attīra no sniega. Ūdensvietu izvietojanas shēma (pielikumā Nr. 1.).

5.4. Centra ēkās un telpās ir izvietoti 84 ugunsdzēsības aparāti (tipa: PA-2, PA-4, PA-6, OA-2, OA-3, OA-5, UPA-6). Centra Ambulatorajā ēkā izvietoti 9 ugunsdzēsības aparāti kuru atrašanās vietas apzīmē ar sekojošu simbolu:



Ugunsdzēsības aparāta apzīmējošā plāksnīte

Ugunsdzēsības aparātus izmanto ugunsgrēkam sākuma stadijā, kuru iespējams likvidēt 30 sekunžu laikā (atkritumi, īssavienojums elektroinstalācijā u.tml.). Putu ugunsdzēsības aparātu aizliegts izmantot elektroierīču dzēšanai zem sprieguma, savukārt šis aparāts ir efektīvs A un B klases ugunsgrēku dzēšanai. Centrā un Centra struktūrvienībās ir izvietoti pulvera ugunsdzēsības aparāti un ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti, nepieciešamais pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaits A un B ugunsgrēku klasēm ir ne mazāk kā:

Noliktavu telpas	132A 656B	99A 492B
Tirdzniecības telpas	462A 2328B	347A 1746B
Biroja telpas	85A 382B	64A 287B

Izmantojot šo aprēķinu Centra galvenajā korpusā ir - 84 aparāti, VTPC kopā ar filiālēm tie ir – 14 VARKR tie ir - 8, VOPC un VARKJ tie ir – 9.

A - klases ugunsgrēki, kuros deg cieti materiāli (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot veido kvēlojošas ogles.

B - klases ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši materiāli.

5.5. Ikdienā uzraudzīt, lai ugunsdzēsības aprīkojums ir atbilstoši apzīmēts un ir brīvi pieejams, netiek bojāts. Netiek uzstādīts augstāk par 1,5 m (no zemes līdz rokturim). Lai ugunsdzēsības aparāta kontrolindikatora spiediena rādītājs atrastos ne zemāk par zaļo rādījuma zonu. Tie netiek pārvietoti tiem neparedzētajās vietās. Lai pēc katras lietošanas ugunsdzēsības aparāti tiktu nodoti uzpildīšanai.

5.6. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi 5 gados.

5.7. Ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas publiskā telpā vai teritorijā - ne retāk kā reizi 6 mēnešos. Ugunsdzēsības aprīkojuma pārbaudes/apkopes laikā uzraudzīt un pieņemt veiktos darbus, pārliecināties vai ugunsdzēsības aparātu apkopes pakalpojumu sniedzējs atbilst LVS 402 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām.

6. Iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai

6.1. Ugunsgrēks var izcelties Centra vai Centra struktūrvienību iekšējo faktoru rezultātā – elektroinstalāciju aizdegšanās, ugunsdrošības noteikumu pārkāpumi no darbinieku vai apmeklētāju puses. Ugunsgrēka draudiem var būt ārēji faktori, piemēram, zibens. Ugunsgrēka iemesls varētu būt arī ļaunprātīga dedzināšana vai neuzmanīga rīcība ar uguni vai neuzmanīga smēķēšana tam neparedzētā vietā. Elektrisko iekārtu savlaicīga neattīrīšana no putekļiem un nosēdumiem. Ugunsdrošības noteikumu neievērošana, veicot ugunsbīstamos darbus.

6.2. Atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un izplatības, tās riskam var tikt pakļauts dažāds skaits darbinieku, pacientu un apmeklētāju, kā arī Centra īpašums. Ugunsgrēks var īpaši strauji izplatīties, ja aizdegšanās notiek ventilācijas sistēmās vai lifta šahtās.

6.3. Lai mazinātu ugunsgrēka izcelšanās riskus, ir nepieciešams ievērot ugunsdrošības noteikumus, pareizi izmantot elektroiekārtas, instrumentus un aparāturu, smēķēt tikai speciāli norādītā smēķēšanas vietā, izglītot darbiniekus un pacientus ugunsdrošības jomā. Regulāri organizēt apmācības un piedalīties attiecīgo struktūrvienību ēku īpašnieku organizētajās apmācībās kā praktiski pielietot ugunsdzēsības aparātus, kā izmantot iekšējos ugunsdzēsības ūdensvada krānus un kādos gadījumos tos izmantot. Regulāri organizēt praktiskās evakuācijas mācības. Uzturēt darba kārtībā Centrā un Centra struktūrvienībās esošās uguns aizsardzības sistēmas un ugunsdzēsības aprīkojumu, prast ar tiem apieties. Veicot ugunsbīstamos darbus, nepieļaut darbu uzsākšanu bez atļaujas ugunsbīstamā darba veikšanai un nodrošināt vietas pārbaudi 4 stundu periodā. Nedrīkst pieļaut ugunsdzēsības aparātu ekspluatāciju pēc to lietošanas derīguma termiņa beigām. Ugunsdzēsības aparātu ekspluatācija (t.sk. pārbaudes un uzpildīšana) jāveic atbilstoši normatīvo aktu un to tehnisko pasu datu prasībām. Preventīvie pasākumi, kas jāveic, lai samazinātu iespējamos ugunsgrēka riskus: Elektroierīces regulāri attīrīt no putekļiem un nosēdumiem. Nav atļauts lietot atklātu liesmu viegli uzliesmojošu vielu, degtspējīgu vielu un šķidrumu tuvumā.

6.4. Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas nedrīkst uzreiz pamest darbu veikšanas vietu. 4 stundas pēc darbu pabeigšanas jāpārlicinās, ka nenotiek aizdegšanās.

7. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits Centrā

7.1. Kopējais maksimālais cilvēku skaits dienā - **663**, naktī – **355**.

7.2. Centrā un Centra struktūrvienībās strādā 543 darbinieki (ārstniecības personāls, administratīvais personāls, tehniskais personāls, apkalpojošais personāls un klātienē studējošie, kuri nosūtīti praksē). Centra telpās atrodas lielākais darbinieku skaits. Centra telpās dienā var atrasties 280 darbinieki, kuriem ir 8 stundu darba diena, naktī 27 darbinieki, kuriem ir 24 stundu darba diena. Centrā var atrasties diennaktī 270 pacienti (no tiem 75 bērni un līdz pat 61 gulošajiem). Pārējās Centra struktūrvienībās darbinieku, apmeklētāju vai pacientu skaits ir salīdzinoši neliels.

8. Kārtība, kādā tiek uzturēti evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie objektiem

8.1. Centrā ir 2 galvenās evakuācijas izejas, ar automātiskajām evakuācijas izejas durvīm. Elektro padeves traucējumu gadījumā durvis atveramas manuāli, ja tas nav iespējams stikloto daļu izsist ar āmuru vai kādu krēsli. Ir vienas galvenās centrālās evakuācijas kāpnis. Vēl 3 rezerves evakuācijas kāpņu telpas ar evakuācijas izeju zemes līmenī. Galvenā evakuācijas kāpņu telpa ir ugunsdroši atdalīta ar ugunsdrošām durvīm katrā stāvā. Centra struktūrvienībās ir vismaz viens galvenais evakuācijas ceļš un vismaz viena rezerves evakuācijas izeja.

8.2. Evakuācijas ceļi tiek uzturēti atbilstošā kārtībā.

- 8.3. Evakuācijai **kategoriski aizliegts** izmantot liftus un pacēlājus (Struktūrvienībās, kur tie ir izbūvēti).
- 8.4. Galvenajā korpusā no katras palātas vai kabineta ir izeja uz lodžijas, kas atdalīta ar stikla starpsienām visā ēkas garumā.
- 8.5. Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus un ierīces tiek uzturētas lietošanas kārtībā. Evakuācijas apgaismojuma (evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) rezerves elektroapgādes elementi nodrošina tīkla darbību 30 minūtes. Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes ieslēdzas evakuācijas laikā.
- 8.6. No Centra un Centra struktūrvienību teritorijas regulāri tiek aizvākti atkritumi, gruži, sausā zāle utt. Degtspējīgus atkritumus savāc metāla konteineros (kurus uzstāda speciāli izraudzītās vietās) un pēc tam aizved no teritorijas.
- 8.7. Piebrauktuves pie ēkām un būvēm uztur brīvas. Pagalmi un piebrauktuves ēkām tiek uzturētas lietošanas kārtībā, laikus remontē un ziemā attīra no sniega.

9. Centra un Centra struktūrvienību ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaisardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaisardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš

9.1. Centra, VARKJ un VOPC telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ar uztveršanas paneļiem 135. telpā, ēkas un teritorijas uzrauga postenī un VARKJ 1.stāvā. Uztveršanas kontroles panelī uzstādītas akumulatora baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 72 stundu laikā elektroenerģijas pārtraukšanas gadījumā. Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, iedarbojas centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma, iedarbojas dūmu aizsardzības iekārtas, atslēdzas mehāniskās ventilācijas iekārtas.

Arī Centra struktūrvienībās, tādās kā VTPC, VTPC Rēzeknes filiālē, VARKR un Reitterapijas kompleksā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

9.2. Centrā un VTPC ierīkota centralizētā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. Nepieciešamības gadījumā personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures).

9.3. Ugunsaisardzības iekārtu ekspluatācijas termiņš nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto ekspluatācijas termiņu.

9.4. Ja automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmā vai ugunsgrēka izziņošanas sistēmā rodas bojājumi, to darbspēja ir jāatjauno ne vēlāk kā 24 stundu laikā. Ugunsaisardzības sistēmas iekārtas un ierīces nodrošina ar speciālām stacionārām aizsargierīcēm, ja tās var mehāniski bojāt. Aizsargierīces nedrīkst ietekmēt ugunsaisardzības ierīču darbspēju un darbības parametrus.

9.5. Ugunsaisardzības sistēmu uztur darba kārtībā, tā ir nepārtraukti ieslēgta.

9.6. Ikdienā uzraudzīt, lai:

9.6.1. ugunsaisardzības sistēmas ir darba kārtībā, tiktu ievēroti automātisko ugunsaisardzības sistēmu ekspluatācijas noteikumi;

9.6.2. netiktu novietoti materiāli un plaukti tuvāk par 0,5 m no ugunsaisardzības sistēmas detektoriem;

- 9.6.3. ugunsaisardzības sistēmas darbaspēju atjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaisardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža vai lai tiktu nodrošināti kompensējošie pasākumi (atvienotās vai bojātās vietās uzstāda autonomos dūmu detektorus);
- 9.6.4. netiek veiktas izmaiņas ugunsaisardzības sistēmā un aizsargājamā zonā, ja tas ietekmē ugunsaisardzības sistēmu darbaspēju vai to funkciju izpildi;
- 9.6.5. lai netiek atslēgta automātiskā ugunsaisardzības sistēma vai pārslēgta no automātiskā vadības režīma uz manuālo vadības režīmu, izņemot tehnisko apkopi vai sistēmas darbības atjaunošanu;
- 9.6.6. netiek atslēgts ugunsaisardzības sistēmas uztveršanas, vadības, kontroles, skaņas un citas ierīces;
- 9.6.7. netiek piekārti vai piestiprināti priekšmeti pie ugunsaisardzības ierīcēm, cauruļvadiem un kabeļiem;
- 9.6.8. tehniskajā projektā paredzētā ugunsgrēka detektora vietā netiek uzstādīts cita tipa vai darbības principa detektors, izņemot gadījumu, ja tiek veiktas izmaiņas tehniskajā projektā,
- 9.6.9. ugunsaisardzības sistēmas trauksmes pogas ir atbilstoši apzīmētas;
- 9.6.10. ugunsaisardzības sistēmu tehniskās apkopes laikā uzraudzīt un pieņemt veiktos darbus, kā arī iepazīties ar ugunsaisardzības sistēmu uzturēšanas un izmantošanas noteikumiem, nepieciešamības gadījumā veikt sistēmas praktisko pārbaudi to iedarbinot..

10. Tehnoloģiskā procesa apraksts, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, lietojamo un uzglabājamo vielu un priekšmetu sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un priekšmetu izmantošanas, uzglabāšanas un transportēšanas kārtība

10.1. Centrā un Centra struktūrvienībās nenotiek tehnoloģiskie procesi, kas var būtiski ietekmēt ugunsbīstamību.

10.2. Centra 1.stāvā ēkas galā ventilējamā telpā atrodas skābekļa sadales punkts ar automātisko vadības centrāli. Skābeklis tiek izmantots medicīniskajā aprūpē. Telpā visi elektro slēdži un apgaismojums izpildīti sprādziendroši. Skābeklis ir oksidējoša gāze, kas var pastiprināt degšanu. Skābekļa noplūdes gadījumā skābeklis ir viela, kas veicina degšanu un kontaktā ar eļļu vai taukvielām var izraisīt sprādzienu ar turpmāku degšanu. Dzēst atļauts ar jebkuru ugunsdzēsīgu vielu. Kategoriski aizliegts uzglabāt kopā ar degt spējīgu gāzu baloniem

10.3. Propāns butāns uzliesmojoša gāze smagāka par gaisu. Centrā tiek izmantota metināšanas darbos un uzglabāta 50 l balonos, labi vēdināmā telpā. Atrodas zem spiediena, karstumā var eksplodēt. Nepieļaut balona uzsilšanu virs 50°C. Noplūstot var uzkrāties pagrabtelpās radot sprādzienbīstamību. Nedzēst izplūstošo gāzi, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Var notikt spontāna atkal uzliesmošana/eksplūzija. Izmantot izsmidzinātu ūdens strūklu vai miglu, pulveri. Aizliegts izmantot kompakto ūdens strūklu. Dzesēt apdraudēto balonu ar izsmidzinātu ūdens strūklu no aizsargātas vietas.

10.4. Dabas gāze Centrā ir kā alternatīvs kurināmais materiāls granulām. Ugunsbīstama, viegli uzliesmojoša. Nedzēst izplūstošo gāzi, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Var notikt spontāna atkal uzliesmošana/eksplūzija. Dzēst atļauts tikai, ja ir iespējams atslēgt gāzes padevi. Izmantot izsmidzinātu ūdens strūklu vai miglu, pulveri.

10.5. Ķīmiskās vielas saimniecības vajadzībām tiek iepirkta konkrētam mēnesim, tāpēc to uzglabāšana Centrā un Centra struktūrvienībās lielos daudzumos nenotiek.

11. Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība

Ugunsbīstamos darbus Centrā veic īpaši iekārtotās vietās un pagaidu vietās. Arī Centra struktūrvienībās var tikt veikti ugunsbīstamie darbi, tad šādos gadījumos attiecīgās struktūrvienības atbildīgā persona sastāda un izsniedz darba veicējam norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk – norīkojums). Norīkojumu sastāda atbilstoši 2016. gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 (turpmāk – noteikumi) 11. Pielikuma prasībām. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas laiku, otrs – pie Centra vai Centra struktūrvienības atbildīgā par norīkojuma izsniegšanu atkarībā no darbu izpildes veida un vietas. Norīkojuma izdevēs to uzglabā vismaz trīs diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

12. Rīcība ugunsgrēka gadījumā

12.1. Ikvienu ugunsgrēku pamanījuša darbinieka pienākums ir par ugunsgrēku nekavējoties **paziņot:**

12.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD) pa tālruni “**112**” (jānosauc attiecīgās Centra struktūrvienības objekta adrese, ugunsgrēka izcelšanās vieta (kur, kas deg, stāvu un telpas Nr.) savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs (sarunu pārtrauc, kad to atļauj VUGD dispečers);

12.1.2. Centra ēku un teritorijas uzraugam pa telefonu – **29407993**

12.1.3. Savam tiešajam vadītājam.

12.2. Uzsākt cilvēku evakuāciju.

12.3. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanu, izmantojot ēkā esošos ugunsdzēsības līdzekļus (ugunsdzēsības aparātus, ugunsdzēsības krānus vai nedegošo pārklāju).

12.4. Ievērot ieteikumus individuālajai aizsardzībai (Pielikums Nr. 2).

12.5. Struktūrvienību vadītāju pienākumi ugunsgrēka izcelšanās gadījumā ir :

12.5.1. pārliecināties vai ir izsaukts VUGD un nepieciešamības gadījumā atkārtot izsaukumu; (rīcības ārkārtas situāciju gadījumos – pielikumā Nr.3).

12.5.2. norīkot personālu, lai sagaidītu VUGD apakšvienības, palīdzot atrast visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai, parādīt ūdens ņemšanas vietas - ugunsdzēsības hidrantus;

12.5.3. organizēt cilvēku evakuāciju no sadūmotās zonas, kuri nav nodarbināti ugunsgrēka dzēšanas darbu procesā;

12.5.4. pasargāt un evakuēt materiālās vērtības (ja evakuācija neapdraud darbinieku drošību), nodrošināt evakuētās mantas pasargāšanu;

12.5.5. organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus, iesaistot darbiniekus izmantojot ēkā esošos pirmreizējos ugunsdzēsības līdzekļus (ugunsdzēsības aparātus, ugunsdzēsības krānus);

12.5.6. organizēt elektroenerģijas atslēgšanu, noslēgt gāzes komunikācijas, skābekļa komunikācijas, ventilācijas sistēmas degošajās un blakus telpās, kā arī veikt citus ugunsgrēka attīstības novēršanas pasākumus;

12.5.7. pārtraukt visus darbus, kas nav saistīti ar ugunsgrēka likvidāciju;

12.5.8. uzņemties ugunsgrēka dzēšanas vispārējo vadību, bet pēc VUGD apakšvienību ierašanās brīža pakļauties attiecīgajai VUGD amatpersonai (glābšanas darbu vadītājam, kurš atpazīstams ar attiecīgu vesti ar uzrakstu “Glābšanas darbu vadītājs”);

12.5.9. ja nepieciešams izsaukt ugunsgrēka vietā medicīnisko un citus operatīvos dienistus.

12.6. Kad ugunsgrēka vietā ierodas VUGD apakšvienības, objekta vadība vai amatpersona, kura vadīja ugunsgrēka dzēšanu, pakļaujas VUGD ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājam un rīkojas pēc viņa norādījumiem.

12.7. Struktūrvienību amatpersonu pienākums ugunsgrēka vietā ir sniegt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājam šādu informāciju:

12.7.1. par objekta specifiskajām īpašībām;

12.7.2. par cilvēku atrašanos telpās;

12.7.3. par bīstamām iekārtām, vielām un materiāliem, kas ir telpās.

Centra un Centra struktūrvienību darbinieku pienākumi ugunsgrēka izcelšanās gadījumā ir:

N.p. k.	Darbība	Darbības veicējs
1	2	3
1.	Izsauc VUGD pa tālruni “112”	Jebkurš ēkā esošais cilvēks, kurš pamanījis ugunsgrēku
2.	Evakuē cilvēkus pa iespējami īsāko un drošāko ceļu	Jebkurš ēkā esošais darbinieks
3.	Elektroenerģiju telpās atslēdz	Elektromontieris/jebkurš darbinieks
4.	Liftus nolaiž uz pirmo stāvu un atslēdz (struktūrvienībās, kur ir lifti). Jaunie lifti automātiski nobrauc uz 1.stāvu	Elektromontieris/jebkurš darbinieks
5.	Ventilāciju telpās atslēdz, vai VARKJ un izremontētajos stāvos ventilācijas sistēma atslēdzas automātiski, jo sasaistīta ar uguns aizsardzības sistēmu	Elektromontieris/jebkurš darbinieks
6.	Uzsāk ugunsgrēka dzēšanu ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem	Jebkurš ēkā esošais cilvēks, kurš pamana ugunsgrēku
7.	VUGD apakšvienību ierašanos sagaida, palīdz atrast īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām	Uzraugs/jebkurš darbinieks
8.	Materiālo vērtību evakuāciju organizē un mantu apsargā	Struktūrvienību vadītāji

13. Ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība

13.1. **Pamanot ugunsgrēku, ikviena darbinieka pienākums ir nekavējoties paziņot VUGD pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, norādot ugunsgrēka izcelšanās vietu, - savu vārdu, uzvārdu, - tālruna numuru, Atcerieties, ka pirmais klausuli noliek VUGD dispečers!!!**

13.2. Par aizdegšanos ziņot Centra ēku un teritorijas uzraugam 29407993.

13.3. Ugunsgrēka gadījumā veikt visus iespējamus pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai, ja tas nerada draudus Jūsu veselībai un dzīvībai!

13.4. Saņemot informāciju par evakuāciju, nekavējoties evakuēties.

14. Cilvēku evakuācijas kārtība

14.1. Ugunsgrēka gadījumā evakuāciju organizēt pa galveno kāpņu telpu (evakuācijas kāpnēm). Evakuējoties pa kāpnēm, centieties turēties pie margām. Evakuējoties no darba vietas (darba telpas), jāapskatās sev blakus esošās darba telpas, vai tur nav palicis kāds darbinieks, patients vai apmeklētājs un jāinformē tur esošie darbinieki (apmeklētāji) par evakuāciju.

14.2. Darīt visu iespējamo panikas novēršanai, nomierinot cilvēkus un konstruktīvi informēt par plānoto rīcību.

14.3. Piedūmotā vai degošā telpā virzieties rāpus, turot galvu tuvāk grīdai. Virzoties piedūmotā telpā, jārāpo tuvu sienai, lai nezaudētu orientēšanās virzienu.

14.4. Ja galvenā kāpņu telpa ir stipri piedūmota, evakuācija tiek organizēta pa rezerves evakuācijas kāpņu telpām.

14.5. Ja nav iespējams evakuēties, palieciet savā vietā, mēģiniet radīt troksni, lai pievērstu sev uzmanību, un gaidiet palīdzību.

14.6. Centra un VARKJ rezerves evakuācijas durvis ir pieslēgtas automātiskajai ugunsdzēsības trauksmes sistēmai un tās ugunsgrēka gadījumā ir viegli atveramas.

14.7. Atstājot telpu, nepieciešams paņemt līdzī dokumentus un aizvērt aiz sevis durvis, tās neaizslēdzot.

14.8. Atstājot ēku, nepieciešams palīdzēt pacientiem un klientiem, ja viņi pašu spēkiem nevar izklūt no ēkas.

Kategoriski aizliegts evakuācijai izmantot liftus un pacelājus. (Struktūrvienībās, kur tie ir izbūvēti).

14.9. Neejiet atpakaļ ēkā, telpā, kamēr to nav atļāvuši VUGD darbinieki.

14.10. Ja Jums liekas, ka esat kaut ko aizmirsis, nekad neejiet atpakaļ! Jūs varat radīt sastrēgumu, pakļaujot briesmām gan savu, gan citu cilvēku veselību un dzīvību.

14.11. Ievērojiet noteiktos evakuācijas plānus (ar evakuācijas plānu ir jāiepazīstas iepriekš un tie ir nepieciešami objektos, kur var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem).

14.12. Evakuācijas izejas ir marķētas ar norādēm zaļā krāsā, uz kurām ir attēlotas durvis un cilvēka siluets ar bultu evakuācijas virzienā.



14.13. Nenostājieties pie izejas. Turiet ceļu brīvu. Nenospirstojiet (nenobloķējiet) ceļu tiem, kas nāk aiz Jums, kā arī palīdzības dienestiem (VP, VUGD vai NMPD darbiniekiem).

14.14. Ja jums nav izdevies izklūt no ēkas uguns šķēršļa vai kādu citu apstākļu dēļ, mēģiniet sazināties ar glābšanas dienestu (tālrunis 112), skaidri un precīzi paziņojot savu atrašanās vietu.

14.15. Pulcēšanās vieta ugunsgrēka-evakuācijas gadījumā: Centrā-stāvlaukumā drošā attālumā no ēkas un laukumā pie galvenās ieejas,



Centra struktūrvienībās pulcēšanās vieta ir pie galvenās ieejas vai vieta, kuru noteicis ēkas īpašnieks tā lai netraucētu operatīvo dienestu darbībai.

14.16. Informēt VUGD amatpersonu par cilvēkiem, kas atrodas vai varētu atrasties ugunsgrēka vietā, raksturot objekta ugunsbīstamību.

14.17. Pakļauties ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājam - VUGD amatpersonai – un rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem!

15. Kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai

15.1. Ugunsgrēka gadījumā evakuāciju organizēt pa galveno kāpņu telpu (evakuācijas kāpnēm) un galveno izeju.

15.2. Ja galvenā kāpņu telpa ir stipri piedūmota, evakuācija notiek pa rezerves evakuācijas kāpņu telpām un rezerves evakuācijas izejām.

15.3. Rezerves evakuācijas durvis ir pieslēgtas uguns aizsardzības sistēmai ar magnētiskiem slēdžiem..

15.4. Gulošos pacientus evakuēt tikai ar atbildīgā mediķa atļauju.

15.5. Gulošo pacientu evakuācijai izmantot speciālos evakuācijas palagus.

15.6. Pacientus, kurus nogādā līdz kāpnēm un kuriem nav evakuācijas palagu, evakuācijai var izmantot nestuves.

15.7. **Kategoriski aizliegts** evakuācijai izmantot liftus un pacēlājus (Struktūrvienībās, kur tie ir izbūvēti).

16. Tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtība

16.1. Ikdienā uzraudzīt:

16.1.1. lai tehnoloģiskās iekārtas vienmēr, būtu lietošanas kārtībā;

16.1.2. lai radušies iekārtu un ietaišu bojājumi, nekavējoties tiktu novērsti vai organizēt bojājumu novēršanu.

16.2. Aizliegts veikt darbus ar bojātām tehnoloģiskajām iekārtām un ierīcēm, kā arī tad, ja atslēgtas kontroles un mērīšanas ierīces, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

16.3. Ugunsgrēka gadījumā veikt tehnoloģisko iekārtu atslēgšanu vai pārslēgšanu tādā darba režīmā, ko neietekmē ugunsgrēks.

16.4. Ja Jūsu drošību (veselību un dzīvību) apdraud ugunsgrēks, tad tehnoloģisko iekārtu atslēgšanu neveikt.

16.5. Iepazīties ar tehnoloģisko iekārtu tehnisko dokumentāciju, ievērot visus drošības pasākumus saskaņā ar tehnoloģiskās iekārtas ražotāja noteiktajām prasībām.

17. Elektroinstalācijas, elektroiekārtu un elektroierīču atvienošanas kārtība

17.1. Ikdienā uzraudzīt:

17.1.1. lai netiek novietoti degspējīgie materiāli tuvāk par 0,5 m no elektriskajiem gaismas ķermeņiem;

17.1.2. lai tiktu attīrītas elektroiekārtas un elektroaparāti (sadales ierīces, gaismas ķermeņi, rentgena iekārtas, elektriskie vadi u.tml.) no degspējīgiem putekļiem un nosēdumiem;

17.1.3. lai visi elektrosadales skapji ir pastāvīgi aizslēgti, apzīmēti un aprīkoti ar svirslēdži (drošinātājiem) elektroenerģijas atslēgšanai;

17.1.4. lai vadu un kabeļu dzīslu savienošana, vadu galu apdarināšana un atzarošana tiek veikta ar presēšanas, metināšanas, lodēšanas, speciālu spaiļu palīdzību vai citā drošā veidā;

17.1.5. lai netiek izmantotas bojātas elektroiekārtas, vadi, paštaisīti elektriski sildītāji, bojātas kontaktligzdas, bojātas atzarošanas kārbas un savienotājkārbas, svirslēdži un citas bojātas elektroiekārtas un to izstrādājumi;

17.1.6. lai netiek, lietoji nekalibrēti un paštaisīti elektrotīklu aizsardzības drošinātāji;

17.1.7. lai netiek atstāti bez uzraudzības tīklam, pieslēgtas elektroietaisies, ja ekspluatācijas noteikumos tas aizliegts;

17.1.8. lai elektrotīklu un elektroaparātu defekti, kas var izraisīt dzirksteļošanu, īssavienojumu, kabeļu un vadu degspējīgās izolācijas pārlieku sakaršanu, nekavējoties tiktu novērsta, vai ja tas nav iespējams, lai bojātais elektrotīkls tiktu atvienots līdz tā savešanai ugunsdrošā stāvoklī.

17.2. Ugunsgrēka gadījumā:

17.2.1. veikt elektrības atslēgšanu vai pārslēgšanu tādā darba režīmā, ko neietekmē ugunsgrēks;

17.2.2. ja Jūsu drošību (veselību un dzīvību) apdraud ugunsgrēks, tad elektrības atslēgšanu neveikt.

17.3. Ārkārtas situācijās elektrību var atslēgt katra stāva elektrosadales telpā, kas norādīta evakuācijas plānā un ir atbilstoši apzīmēta.

17.4. Visas elektroiekārtas ar aizsargierīcēm aizsargā pret īssavienojumu, strāvu un citiem nenormētiem režīmiem, kas var izraisīt ugunsgrēku. Drošinātāju kustošajiem ieliktņiem un ārējiem elektrovadiem jābūt kalibrētiem, bet uz spiedzīmes jābūt norādei par ieliktna nominālo strāvu.

17.5. Lai izvairītos no bīstamām pārejas pretestībām, vadu un kabeļu dzīslu savienošana, galu apdarināšana un atzarošana jāizdara ar presēšanas, metināšanas, lodēšanas vai speciālu spaiļu palīdzību.

18. Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā uguns aizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtība (Struktūrvienībās, kurās sistēma izbūvēta)

Ugunsgrēka gadījumā, ja vēl nav atskanējusi ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, jebkura darbinieka pienākums ir nospiegt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas trauksmes pogu, kas apzīmēta ar paskaidrojošu uzrakstu sarkanā krāsā.



“Ugunsgrēka gadījumā nospiegt”.

18.1. Ugunsgrēka gadījumā dispečera pienākums pārliecināties par trauksmes signalizācijas ieslēgšanas iemesliem, nosūtot uzraugu uz iespējamo ugunsgrēka vietu.

18.2. Dispečeram jārīkojas saskaņā ar ugunsaisardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijām un saskaņā ar instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaisardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu.

19. Ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība

19.1. Pulvera ugunsdzēsības aparāta lietošanas kārtība:

- 19.1.1. ar pulvera aparātu sākot dzēst jāatrodas drošā attālumā no uguns;
- 19.1.2. korpusā atrodas pulverveida ugunsdzēsamā viela. Aparāts vērtējams kā darbam nederīgs, ja manometra rādītājs nostāties skalas sarkanajā zonā;
- 19.1.3. palaišanas mehānisms iedarbināms, pilnībā nospiežot rokturi un turot tādā stāvoklī. Jāņem vērā, ka rokturis ir bloķēts ar speciālu drošības gredzenu, lai nenotiktu nejauša roktura nospiešana, pārvietojot aparātu;
- 19.1.4. gumijas šļūtene paredzēta strūklas efektīvai vadīšanai, dzēšot uguni. Iedarbinot aparātu, šļūtene stingri jātur aiz gala, lai strūklas reaktīvais spēks neizrautu to no rokas. Aparātu var darbināt gan nepārtraukti, gan ar pārtraukumiem, attiecīgi nospiežot un atlaižot augšējo rokturi. Aparāta darba stāvoklis – vertikāls.

19.2. CO₂ ugunsdzēsības aparāta lietošanas kārtība:

- 19.2.1. uzsākot dzēst jāatrodas aptuveni 2 m attālumā no uguns;
- 19.2.2. pirms dzēšanas pacelt ugunsdzēsības aparāta tauri horizontālā stāvoklī;
- 19.2.3. dzēšanas laikā aparātu turēt aiz roktura un ar otru roku aiz aparāta korpusa apakšas;
- 19.2.4. lai izvairītos no apsaldējumiem CO₂ izplūdes laikā, jāievēro piesardzība (neskarties pie aparāta taures vai metāla daļām, kas savieno aparātu ar tauri), jo CO₂ gāze izplūšanas laikā strauji atdziest;
- 19.2.5. dzēšot elektroietaisies, tai skaitā rentgena iekārtas zem sprieguma, taures gals degošajam objektam nedrīkst būt tuvāk kā 1 m attālumā;
- 19.2.6. pēc aparāta darbināšanas telpās, tās obligāti jāizvēdina un aparāts jānogādā servisā pārpildīšanai un pārbaudei;
- 19.2.7. par ugunsdzēsības aparātiem, kuriem beidzies derīguma termiņš, kuri bojāti vai kuriem nav drošības plombes, ziņot atbildīgajam par ugunsdrošību.

20. Materiālo vērtību evakuācijas kārtība

- 20.1. Materiālo vērtību evakuāciju veic tikai tajos gadījumos, ja tas neapdraud darbinieka dzīvību!
- 20.2. Ja darbiniekiem lietošanā ir nodots portatīvais dators (citas viegli paņemamas materiālās vērtības), to pirms darba telpu atstāšanas paņemt līdzi.
- 20.3. Ja ugunsgrēks ir izcēlies paša darba vietā (darba telpā), un ugunsgrēku nav iespējams likvidēt dažu sekunžu laikā, tā ir jāpamet nekavējoties.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Ugunsdzēsības ūdensvietu shēma



Sagatavoja:
Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Ieteikumi individuālai aizsardzībai

1. Ja pataustot durvis jūtat, ka tās ir karstas, neveriet tās vaļā. Tas var nozīmēt, ka ugunsgrēks ir telpā tieši aiz durvīm. Atverot durvis, liesmas iekļūs telpā. Aizvērtas durvis var kalpot par drošu aizsegu no uguns un var pasargāt Jūs, kamēr ierodas VUGD amatpersonas. Par šādu situāciju nekavējoties **zvaniet 112**.
2. Ja durvis ir karstas, iespēju robežās noblīvējiet spraugas. Šim nolūkam vislabāk kalpos viss, kas pa rokai, piemēram, mitri dvieli vai kāds apģērba gabals.
3. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, pieliecoties vai iespējams pat rāpus dodaties pie loga. Mazliet atveriet to. Atverot logu pilnīgi, Jūs radīsiet papildus caurvēju, kas veicinās degšanu un dūmu izplatīšanos pa telpām.
4. Turieties zemu, tuvu grīdai pie loga. Tas ļaus Jums elpot gaisu no ārpuses un izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu.
5. Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet stiklu. Taču šādā gadījumā dūmi var iekļūt telpā arī no ēkas ārpuses. Turklāt, ja logs būs izsists, Jums vairs nebūs iespēju to aizvērt.
6. Ja atrodaties pirmajā stāvā un varat pa logu izkļūt drošībā - dariet to.
7. Ja nevarat izkļūt no telpas, mēģiniet radīt troksni, lai pārējie zinātu, kur Jūs atrodaties. To vislabāk darīt, sitot kopā dažādus priekšmetus, nevis kliedzot, jo ir svarīgi taupīt elpu. Arī vicinot pa logu dvieli, aizkaru vai kādu apģērba gabalu, Jūs pievērsīsiet uzmanību savai atrašanās vietai. Ja Jums ir tālrunis, zvaniet uz 112 un izstāstiet situāciju un kur atrodaties.
8. Ja telpas durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un palūkojieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns. Kad atstājat telpu, aizveriet durvis tās neaizslēdzot. Tas mazinās uguns izplatību un aizsargās Centra un Centra struktūrvienību īpašumu.
9. Ja iespējams, aizsedziet degunu un muti ar kādu mitru materiālu, lai ar karsto dūmgāzu maisījumu neapdedzinātu plaušas.
10. Pirms dodaties uz izeju, **ja tas iespējams**, saģērbjaties, jo nevar zināt, cik ilgi būs jāatrodas uz ielas.
11. Ja Jums aizdegas drēbes, nekrītiет panikā un neviciniet rokas, jo tas tikai veicinās liesmu izplatīšanos. Šādā gadījumā apstājieties, nogulieties un zemes, sāciet vārtīties uz priekšu un atpakaļ. Ja pie rokas ir sega (galējās nepieciešamības gadījumā jaka vai mētelis) aptiniet to sev apkārt.
12. Ja ieraugāt, ka kādam citam ir aizdegušās drēbes, nepieņemiet par pašsaprotamu, ka viņš zina, kā rīkoties. Vispirms paziņojiet, ka viņam deg drēbes, tad nogrūdiet viņu pie zemes un ripiniet uz priekšu un atpakaļ, kamēr liesmas apdziest. Rīkojieties ātri. Liesmu slāpēšanai var noderēt sega vai kāds apģērba gabals.
13. Nekavējieties kāpņu telpās un gaitenēs, domājot, ko darīt. Palīdziet blakus esošiem darbiniekiem, ja tie dzēš ugunsgrēku, ja palīdzība nav vajadzīga, dodaties ārpus telpām pēc iespējas pa galveno izeju, kur piesakoties par ēkas atstāšanu, dodaties uz pulcēšanās vietu. Parasti pulcēšanās vieta atrodas attiecīgā objekta teritorijā pie ieejas.
14. Ja esat ēku atstājuši pa citām izejām un neesat veikuši pierakstīšanos par ēkas atstāšanu, veiciet to pulcēšanās vietā.
15. Atgriezties ēkā atļauts tikai ar VUGD amatpersonas atļauju.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

**VSIA NRC „Vaivari”
Rīcības
ārkārtas situāciju gadījumos**

1. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Asaru prospektā 61, Jūrmalā
2. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Asaru prospektā 61 K1, Jūrmalā
3. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Ventspils ielā 53, Rīgā
4. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Vienības gatvē 49A, Rīgā
5. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē
6. Rīcība ugunsgrēka gadījumā Jelgavas ielā 60, Kuldīgā
7. Terorisma gadījumā
8. Sprādziena gadījumā
9. Ja saņemts pasta sūtījums, kurā ir nezināmas izcelsmes viela.
10. Ja izliets dzīvsudrabs.
11. Ja jūrā ir naftas produktu noplūde un ir piesārņota pludmale.
12. Ja saņemts ziņojums, ka nolijis radioaktīvais lietus.
13. Ja pārtraukta elektriskās strāvas padeve
14. Ja saņemts pasta sūtījums un ir aizdomas, ka tajā iespējams ir sprāgstviela
15. Ugunsgrēka gadījumā nodaļu virsmāsām, māsām, māsu palīgiem un sanitāriem
16. Ja noticis noziedzīgs nodarījums
17. Rīcība neidentificēta drona, jeb bezpilota lidaparāta (BPL) gadījumā

Rīcība ugunsgrēka gadījumā Asaru prospektā 61

Saņemot informāciju, ka VSIA NRC „Vaivari” Jūrmalā Asaru prospektā 61 galvenais korpuss ir izcēlies ugunsgrēks, saņēmējs nekavējoties paziņo VUGD pa tel. **112** un ēku un teritorijas uzraugam. Uzraugam, (arī gadījumā ja nostrādā ugunsdzēsības signalizācija) nekavējoties jāpārbauda iespējamā degšanas vieta un ja degšana apstiprinās, jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas (jāapziņo, ka ēkā ir izcēlies ugunsgrēks izmantojot balss izziņošanas sistēmu). Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim, neceļot paniku un izmantojot tikai kāpnēs (**neizmantojot liftus, lifti ir sasaistīti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu un nedarbojas**). Elektromontierim jāatslēdz no elektriskā sprieguma stāvs, kurā iespējams ir izcēlies ugunsgrēks. Elektromontieris uztur kontaktu ar ugunsdzēsības dienesta glābšanas darbu vadītāju. Kurus pacientus evakuēt pirmos, nosaka stāvu virsmāšas, vai dežurmāšas (atkarībā no diennakts stundas). Gulošo pacientu evakuācijai izmantot evakuācijas palagus. Otram uzraugam (dienas laikā darba dienās) jānodrošina sagaidīt VUGD un policiju un informējot, kur notikusi aizdegšanās. Ierodoties valdes priekšsēdētājam vai valdes loceklim, atbildīgais uzraugs ziņo par paveiktajiem darbiem.

Dežūrārsts, uzzinot par ugunsgrēku, paņem neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo komplektu un dodas uz 1. stāvu vai arī, kontaktējās ar stāvu dežurējošo personālu, vai rīkojas pēc situācijas.

Uzraugam Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas tad zvanīt:**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastrukturā uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Saimniecības nodaļas vadītājam (atbildīgs par transportu)

Ziemas laikā cilvēkus evakuē uz Vaivaru pamatskolu (dienas laikā skolēniem būtu jāatstāj telpas) un daļu cilvēkus uz Ambulatoro ēku Asaru prospektā 61 K1.

paziņot: —

Vaivaru pamatskolas direktorei,

Ierodoties ugunsdzēsības darbiniekiem ir jāziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir ēkā. Par evakuēto cilvēku uzskaitījumu atbildīgas ir stāvu virsmāšas vai dežurmāšas.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība
ugunsgrēka gadījumā Ambulatorajā Dienas stacionārā un VOPC Asaru prospektā 61 K1

Saņemot informāciju, ka VSIA NRC „Vaivari” Jūrmalā Asaru prospektā 61 K1 telpās ir izcēlies ugunsgrēks, saņēmējs nekavējoties paziņo VUGD pa tel. 112 un ēku un teritorijas uzraugam, kuram nekavējoties jāpārbauda iespējamā degšanas vieta un ja degšana apstiprinās, ieslēgt balss ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu un jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas. Līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim, neceļot paniku un izmantojot tikai kāpnes (**neizmanto liftus un pacēlājus, tie ir sasaistīti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu un nedarbosies**). Dežūrelektromontieris uztur kontaktu ar ugunsdzēsības dienesta glābšanas darbu vadītāju.. Otram uzraugam (dienas laikā darba dienās) jānodrošina VUGD un policiju un informējot, kur notikusi aizdegšanās. Ierodoties valdes priekšsēdētājam vai kadam no valdes locekļiem, dežurējošais uzraugs ziņo par paveiktajiem darbiem.

Dežūrārsts, uzzinot par ugunsgrēku, paņem neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo komplektu un dodas uz Dienas stacionāru cauri pagalmam un rīkojas atbilstoši situācijai, ja nepieciešams sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Ziemas laikā cilvēkus evakuē uz Centra telpām vai Vaivaru pamatskolu (dienas laikā skolēniem būtu jāatstāj skolas telpas), vai Reitterapijas telpām.

Ēku un teritorijas uzraugs paziņo: Autovadītājam vai personai kura to aizvieto

Vaivaru pamatskolas direktorei,

Ierodoties ugunsdzēsības darbiniekiem ir jāziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir ēkā (aptuveni). Par evakuēto cilvēku uzskaitījumu atbildīgas ir stāvu virsmāšas vai dežurmāšas

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība ugunsgrēka gadījumā Ventspils ielā 53 Rīgā

Saņemot informāciju vai uzzinot, ka VSIA NRC „Vaivari” VTPC Rīgā Ventspils ielā 53 ir izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties paziņot VUGD pa tel. **112**. Nosaucot objekta adresi, Rīga, Ventspils iela 53, ugunsgrēka izcelšanās vietu (kur, kas deg, stāvu un telpas Nr.) savu vārdu, uzvārdu un tālruna numuru (sarunu pārtraukt tikai tad, kad to atļauj VUGD dispečers). Ja nav nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, jānospiež trauksmes poga, jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas. Ja automātiskās durvis neatveras, tās atvērt manuāli, ja tas neizdodas izsist stiklu ar āmuru vai kādu krēslu. Pulcēties pie ēkas ieejas, drošā attālumā netraucējot piekļūšanu VUGD darbiniekiem un tehnikai. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanas pasākumus ar ēkā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēsības aparātiem vai ugunsdzēsības krāniem) ja tas neapdraud pašu vai darbiniekus un klientus. Organizēt VUGD sagaidīšanu. Ja, kāds darbinieks vai pacients ir cietis, izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu **113**.

Paziņot:

- Valdes loceklim
- Drošības dienesta vadītājam
- Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Ierodoties ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, ir jāpaziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir telpās.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība **ugunsgrēka gadījumā Vienības gatvē 49A Rīgā**

Saņemot informāciju vai uzzinot, ka VSIA NRC „Vaivari” klīnikā Vienības gatvē 49A ir izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties paziņot VUGD pa tel. **112**. Nosaucot objekta adresi, Rīga, Vienības gatve 49A, ugunsgrēka izcelšanās vietu (kur, kas deg, stāvu un telpas Nr.) savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (sarunu pārtraukt tikai tad, kad to atļauj VUGD dispečers). Ja nav nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, jānospiež trauksmes poga, jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas. un izmantojot tikai kāpnēs (**kategoriski aizliegts izmantot liftus**). Ja automātiskās durvis neatveras, tās atvērt manuāli, ja tas neizdodas izsist stiklu ar āmuru vai kādu krēslu. Pulcēties pie ēkas ieejas, drošā attālumā netraucējot piekļūšanu VUGD darbiniekiem un tehnikai. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanas pasākumus ar ēkā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēsības aparātiem) ja tas neapdraud pašu vai darbiniekus un klientus. Organizēt VUGD sagaidīšanu. Ja, kāds darbinieks vai pacients ir cietis, izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu **113**.

Paziņot:

- Atbildīgajam Valdes loceklim
- Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam
- Klīnikas vadītājam
- Drošības dienesta vadītājam

Ierodoties ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem ir jāpaziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir telpās.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība ugunsgrēka gadījumā Atbrīvošanas Alejā 81, Rēzeknē

Saņemot informāciju vai uzzinot, ka VSIA NRC „Vaivari” VTPC filiālē Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81 izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties paziņot VUGD pa tel. **112**. Nosaucot objekta adresi, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81, ugunsgrēka izcelšanās vietu (kur, kas deg, stāvu un telpas Nr.) savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (sarunu pārtraukt tikai tad, kad to atļauj VUGD dispečers). Ja nav nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, jānospiež trauksmes poga, jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas. un izmantojot tikai kāpnēs. Lifti ugunsgrēka gadījumā nedarbosies, jo ir saslēgti ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ja automātiskās durvis neatveras, tās atvērt manuāli, ja tas neizdodas izsist durvju vai tuvāko logu stiklu ar āmuru vai kādu krēslu. Pulcēties pie ēkas ieejas, drošā attālumā netraucējot piekļūšanu VUGD darbiniekiem un tehnikai. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanas pasākumus ar ēkā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēsības aparātiem vai ugunsdzēsības krāniem) ja tas neapdraud pašu vai darbiniekus un klientus. Organizēt VUGD sagaidīšanu. Ja, kāds darbinieks vai klients ir cietis, izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu **113**.

Paziņot:

Valdes loceklim (atbildīgs par VTPC)
Drošības dienesta vadītājam

Ierodoties ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem ir jāpaziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir telpās.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība
ugunsgrēka gadījumā Jelgavas ielā 60, Kuldīgā

Saņemot informāciju vai uzzinot, ka VSIA NRC „Vaivari” VTPC filiālē Kuldīgā, Jelgavas ielā 60 izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties paziņot VUGD pa tel. **112**. Nosaucot objekta adresi, Kuldīga, Jelgavas iela 60, ugunsgrēka izcelšanās vietu (kur, kas deg, un telpas Nr.) savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru (sarunu pārtraukt tikai tad, kad to atļauj VUGD dispečers). Ja nav nostrādājusi automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, jānospiež trauksmes poga, jāuzsāk cilvēku evakuācijas organizēšana no ēkas. Ja automātiskās durvis neatveras, tās atvērt manuāli, ja tas neizdodas izsist stiklu ar āmuru vai kādu krēslu. Pulcēties pie ēkas ieejas, drošā attālumā netraucējot piekļūšanu VUGD darbiniekiem un tehnikai. Uzsākt ugunsgrēka dzēšanas pasākumus ar ēkā esošajiem ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēsības aparātiem) ja tas neapdraud pašu vai darbiniekus un klientus. Organizēt VUGD sagaidīšanu. Ja, kāds darbinieks vai klients ir cietis, izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa telefonu **113**.

Paziņot:

Valdes loceklim (atbildīgs par VTPC)
Drošības dienesta vadītājam

Ierodoties ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem ir jāpaziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir telpās.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcība terorisma gadījumā

Saņemot ziņojumu, ka VSIA NRC „Vaivari” telpās vai struktūrvienību telpās ir ievietots spridzeklis, ziņojuma saņēmējs nekavējoties ziņo Valsts policijai pa telefonu **110** un VUGD pa telefonu **112**, uzraugs vai cits atbildīgais darbinieks par notikušo ieslēdz balss izziņošanas sistēmu, uzraugam arī jāorganizē cilvēku evakuācija no ēkas, (jāapziņo stāvu virsmāšas), ka ēkā iespējams ir ievietots spridzeklis. Ieteicams būtu izmantot galvenās kāpnes vai rezerves kāpnes, līdz policijas ierašanās brīdim, neceļot paniku un izmantojot tikai kāpnes (neizmantojot liftus, lifti ir sasaistīti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu un nedarbojas). Dežūrelektriķim paziņo uzraugs. Kurus pacientus evakuēt pirmos, nosaka stāvu virsmāšas, vai dežūrmāšas (atkarībā no diennakts stundas) Gulošo pacientu evakuācijai izmantot evakuācijas palagus. Otram uzraugam (darba dienas laikā) jānodrošina sagaidīt policiju un VUGD. Ierodoties uzraugs ziņo par paveiktajiem darbiem.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastrukturā uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Saimniecības nodaļas vadītājam

Ziemas laikā cilvēkus evakuē uz Vaivaru pamatskolu Skautu ielā 2 (dienas laikā, šajā gadījumā, skolniekiem būtu jāatstāj telpas) vai uz Ambulatoro ēku Asaru prospekts 61 K1.

Paziņot: Vaivaru pamatskolas direktori

Ierodoties Valsts policijas darbiniekiem ir jāziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir ēkā (aptuveni). Par evakuēto cilvēku uzskaitījumu atbildīgas ir stāvu vecākās medmāšas vai dežūrmāšas.

Apziņošanu veic dispečers. Jāveic atzīme par to, kuri atbildīgie darbinieki ir sazvanīti, var ierasties un cik ilgā laikā.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības Sprādziena gadījumā.

Tāda pat rīcība, kā ugunsgrēka gadījumā. Zvanīt pa tel. **112** VUGD (zvana pirmais, kurš izdzirdējis sprādzienu). Sākt cilvēku evakuāciju līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim, (neizmantojot liftus, lifti ir sasaistīti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu un nedarbojas) dežūrelektriķim paziņo uzsāgs, uzraugam jādodas sagaidīt ugunsdzēsības apakšvienības, atverot centrālos vārtus, ja pēc sprādziena ir degšana, vienlaicīgi ar cilvēku evakuāciju uzsākt degšanas likvidāciju (ja degšana apdraud evakuējamo cilvēku dzīvības).

Paziņot par sprādzienu Valsts policijai pa tel **110**

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam I.Sēlim -**29114626**, kurš apziņo **Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Saimniecības nodaļas vadītājam (atbildīgs par transportu)

Ziemas laikā cilvēkus evakuē uz Vaivaru pamatskolu (dienas laikā skolēniem būtu jāatstāj telpas) un daļu cilvēkus uz Ambulatoro ēku Asaru prospektā 61 K1.

Ierodoties VUGD darbiniekiem ir jāziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir ēkā (aptuveni). Par evakuēto cilvēku uzskaitījumu atbildīgas ir stāvu virsmāšas vai dežūrmāšas.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības
Ja saņemts pasta sūtījums, kurā ir nezināmas izcelsmes viela

Pirmais, kurš konstatē nezināmo vielu, nekavējoties ziņo pa tel. **112** VUGD. Nezināmās vielas atradējam nekavējoties jāatbrīvo telpa, aizverot durvis un noblīvējot durvju spraugas ar līmlenti. Veic cilvēku uzskaitījumu, kuri iespējams ir bijuši kontaktā ar šo vielu. Šie cilvēki iespējams būs jāizolē, ja apstiprināsies, ka tā ir kāda bīstamu infekciju izraisošā viela.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības
Ja izliets dzīvsudrabs.

Pirmais, kurš konstatē dzīvsudrabu, nekavējoties ziņo pa tel. vai **112** VUGD. Vienas atradējam nekavējoties jānorobežo telpa vai vieta, paziņo uzraugam.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības
Ja jūrā ir naftas produktu noplūde un ir piesārņota pludmale

Pirmais, kurš uzzina par naftas produktu noplūdi, ziņo dispečeram, kurš veic vadības apziņošanu. Administrācija veic cilvēku apziņošanu, kuri atrodas centrā, ka pludmale nav jāapmeklē, jo tas ir dzīvībai bīstami. Izgatavot paziņojumu, ka “STAIGĀT PA PLUDMALI AIZLIEGTS - BĪSTAMI DZĪVĪBAI” Paziņojumu izkārt pie Centra izejas visām durvīm.

Paziņojums jāizgatavo un jānovieto Vēju ielā pie kāpu zonas “STAIGĀT PA PLUDMALI AIZLIEGTS - BĪSTAMI DZĪVĪBAI”.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Labiekārtošanas nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības
Ja saņemts ziņojums, ka nolijis radioaktīvais lietus.

Pirmais, kurš uzzina par radioaktīvo lietu, ziņo ēku un teritorijas uzraugam, kurš veic vadības apziņošanu un veic cilvēku apziņošanu (izmantojot balss izziņošanas sistēmu) kuri atrodas Centrā, ka telpas nedrīkst atstāt, aizvērt logus, jo nolijis radioaktīvais lietus un tas ir bīstami cilvēka dzīvībai. Visiem ieslēgt un klausīties radio un TV, kad Radiācijas Drošības centrs sniegs ieteikumus par turpmāko rīcību.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastrukturā uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības Ja pārtraukta elektriskās strāvas padeve

Ja tiek pārtraukta elektriskās strāvas padeve, dispečers nekavējoties izsauc dežurējošo elektromontieri un paziņo Tehniskās nodaļas vadītājam.

Ja bojājumi ir vienā ievada transformatorā, tad dežurējošais elektromontieris nekavējoties pārslēdz uz otro ievadu. Ja abos transformatoros, tad elektromontieris noskaidro iemeslus elektriskās strāvas zudumam.

Par elektriskās strāvas zuduma iemesliem ziņo Uzraugam, kurš dienas laikā informē administrāciju un visas stāvu virsmāšas un katlu iekārtu operatoru. Vakara, nakts stundās un brīvdienās- visu dežūrpersonālu.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības

Ja saņemts pasta sūtījums un ir aizdomas, ka tajā iespējams ir sprāgstviela

Pirmais, kurš konstatē sprāgstvielu nekavējoties ziņo Valsts policijai pa telefonu **110** un VUGD pa telefonu **112**. Pēc tam uzsākt cilvēku evakuāciju no ēkas. Atbildīgais uzraugs līdz policijas ierašanās brīdim, neceļot paniku un izmantojot tikai kāpnes (neizmantojot liftus). Kurus pacientus evakuēt pirmos, nosaka stāvu virsmāsa, vai dežurējošās māsas (atkarībā no diennakts laika). Otram uzraugam (darba dienās darba laikā) jānodrošina sagaidīt policiju un ugunsdzēsības dienestu.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Ziemas laikā cilvēkus evakuē uz Vaivaru pamatskolu (dienas laikā skolniekiem jāatstāj telpas) vai Ambulatoro ēku Asaru prospekts 61 K1.

Paziņot: Vaivaru pamatskolas direktorei

Ierodoties policijas darbiniekiem ir jāziņo, cik cilvēku ir evakuēti un cik cilvēku vēl ir ēkā (aptuveni). Par evakuēto cilvēku uzskaitījumu atbildīgas ir stāvu virsmāsa vai dežurmāsa.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības ugunsgrēka gadījumā Nodaļu virsmāsām, māsām, māsu palīgiem un sanitāriem

Pamanot dūmus vai saņemot ziņojumu par ugunsgrēku, nekavējoties noskaidrot, kur ir degšana un novērtēt situāciju, ja aizdegusies atkritumu urna, kuru var nodzēst ar ugunsdzēsības aparātu, var neuzsākt cilvēku evakuāciju, bet nodzēst pašam vai izsaukt uzraugu.

Ja ir redzams, ka no kādas telpas caur durvju spraugām izplūst dūmi vai dūmu plūsma no apakšējiem stāviem, nekavējoties zvanīt un izsaukt VUGD pa tel **112**, paziņot Uzraugam pa tel. **148**, nospiegt rokas vadības trauksmes pogu. Ar visu palātu rezerves atslēgu komplektu iziet caur stāvu, atslēgt un pārliecināties, vai visi pacienti saņēmuši informāciju par ugunsgrēku. Uzsākt cilvēku evakuāciju, norādot pa kurām kāpnēm evakuēties. Pēc iespējas izmantot galvenās evakuācijas kāpnes (ja kāpņu telpā nav piedūmojuma).

Evakuācijai **kategoriski aizliegts** izmantot liftus.

Vispirms jāevakuē tie pacienti, kuriem ir grūtāk pārvietoties, pārējiem jānorāda tikai evakuācijas virziens. Gulošo pacientu evakuācijai izmantot evakuācijas palagus.

Obligāti jāveic evakuēto pacientu uzskaite.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības noziedzīga nodarījuma gadījumā

Pamanot noziedzīgu nodarījumu vai saņemot ziņojumu par noziedzīgu nodarījumu, nekavējoties sniegt informāciju Valsts policijai pa tel **110**. Nosūtīt uz notikuma vietu ēku un teritorijas uzraugu.

Aizturēt personu (ja tas ir iespējams un neapdraud paša veselību un dzīvību), par kuru pastāv aizdomas, ka tā apsargājamā objektā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, un nekavējoties par to informēt Valsts policiju, fiksēt lieciniekus, apsargāt notikuma vietu un nodrošināt tās neaizskaramību

Neizpaust trešajām personām informāciju par objekta ēku un telpu tehniskajām sistēmām, uzraudzības organizāciju un citu informāciju, kas kļuvusi pieejama, veicot uzrauga pienākumus.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis

Rīcības neidentificēta drona, jeb bezpilota lidaparāta (BPL) gadījumā

Pamanot neidentificētu dronu, jeb bezpilota lidaparātu (BPL) potenciāli tas var radīt dažāda veida apdraudējumu, veicot gan spiegošanas aktivitātes, gan apdraudot personu un infrastruktūras drošību`

Ko darīt drona incidenta gadījumā:

Netuvoties dronam vai atliekām – tas var būt bīstams

Meklēt patvērumu telpās, aizvēt logus un durvis – ievērot divu sienu principu (drošākās vietas- gaitenis vai kāda telpa bez logiem (tuale vai sienasskapis)) ja to nav iespējams izdarīt, turēties tālāk no logiem un durvīm.

Ziņot par aizdomīgu dronu vai tā atliekām: zvanīt uz tālruni 112 norādot vietu, laiku un novērojumu

Neizplatīt foto un videomateriālus sociālajos tīklos – nodot materiālus policijai.

Sekot aktuālajai informācijai tīmekļvietnē 112.lv NBS mājas lapā www.mil.lv

Valsts policijas mājas lapā www.vp.gov.lv un to sociālajos tīklos.

Paziņot:

Drošības dienesta vadītājam **kurš apziņo Operatīvās vadības grupu izmantojot WHATSAPP lietotni. Ja šie sakari nedarbojas, tad zvanīt**

Valdes priekšsēdētājam

Valdes locekļiem

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītājam

Infrastruktūras uzturēšanas departamenta vadītājam

Finanšu, investīciju un attīstības departamenta vadītājam

Tehniskās nodaļas vadītājam

Saglabāt modrību – ikviens gadījums jāuztver nopietni.

Sagatavoja:

Drošības dienesta vadītājs (paraksts*) I. Sēlis